



- Za vodovode manjše od DN150
- Opozorilni tlak se polaga na zaščitni zasip

Specifikacija materialov		
Št.	Opis	m ³ / m
1	Posteljica pesek 0-4mm	0,096 m ³
2	Obsutje vodovoda pesek 0-4mm	0,086 m ³
3	Zaščitni zasip pesek 0-4mm	0,254 m ³
4	Zasutje tampon	0,701 m ³
5	Asfalt oz. tampon	0,104 m ³

Vse dimenzije so v milimetrih

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

Avtor:
Borut Hočevar

Verzija:
V1.0

Datum:
9. 05. 2025

Risba:

**Jarek 1300 x 600 - Za vodovode do
DN150 - Razdelilno omrežje**

Objekt:

Detalji jarkov

Merilo:
1:10